

Súbor údajov pre monitorovací systém

Identifikačné údaje			
OSTPOL SLOVAKIA s. r. o., Gemerská 5, 984 01 Lučenec			
IČO: 47627760			
Zatriedenie podľa SK NACE			25.99.0
Celkový potenciál úspor energie (MWh)			78,8
Súbor odporúčaných opatrení na zníženie spotreby energie			
Stručný popis súboru odporúčaných opatrení	a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií + rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému v budove, b) rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove, c) rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v budove.		
Náklady na technológie pre premenu a distribúciu energie (v tisícoch eur)			-
Náklady na výrobné technológie(v tisícoch eur)			-
Náklady na znížovanie energetickej náročnosti budov(v tisícoch eur)			217,0
Iné náklady(v tisícoch eur)			17,0
Celkové náklady na realizáciu súboru odporúčaných opatrení (v tisícoch eur)			234,0
Sumárne bilančné údaje			
	Pred realizáciou súboru opatrení	Po realizácii súboru opatrení	Rozdiel
Spotreba energie (MWh/r)	194,3	115,5	78,8
Náklady na energiu v aktuálnych cenách (v tisícoch eur)	12,2	10,0	2,2
Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia			
Znečisťujúca látka/skleníkový plyn	Pred realizáciou súboru opatrení	Po realizácii súboru opatrení	Rozdiel
Tuhé znečisťujúce látky (kg/r)	287,5	167,4	120,1
SO ₂ (kg/r)	144,3	53,8	90,5
NO _x (kg/r)	195,7	117,4	78,3
CO (kg/r)	256,8	34,1	222,7
CO ₂ (t/r)	63,6	35,9	27,7
Ekonomické vyhodnotenie			
Cash – Flow projektu (v tisícoch eur/r)	2,2	Doba hodnotenia (roky)	25
Jednoduchá doba návratnosti (roky)	107,4	Diskontná sadzba (%)	7,4
Reálna doba návratnosti (roky)	Nehodnotené	NPV(v tisícoch eur)	Nehodnotené
		IRR (%)	Nehodnotené
Energetický audítor	Ing. Jaroslav Blaho		
Podpis		Dátum	04. 12. 2017